

山阴县住房和城乡建设管理局 关于开展全县城镇燃气企业经营安全 检查的实施方案

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和对湖北省十堰市“6·13”燃气事故重要指示精神,贯彻落实李克强总理对“6·13”事故批示精神,根据省委、省政府关于燃气安全工作的决策部署,以及市委、市政府的具体安排部署要求,为进一步加强我县城镇燃气行业安全工作管理水平,防范遏制重特大安全事故发生,推进我县全方位高质量发展营造和谐稳定的安全生产环境,决定在全县开展城镇燃气经营企业安全检查工作。

二、时间安排

2021年11月1日至12月10日,分两个阶段:

(一)动员部署阶段(2021年11月1日-11月8日)

组织燃气经营企业结合实际情况,按照此次安全

要求,制定具体的工作方案,明确工作重点。并将工作方案于11月11日前报山阴县住建局城建室。

(二)企业自查自纠、县(市、区)燃气主管部门全面检查阶段(2021年11月8日-11月20日)

按照100%要求,对燃气经营企业开展全面检查,检查结束后,要将检查整改情况形成专题报告(加盖单位公章),于11月19日前报山阴县住建局城建室。

三、重点检查内容

(一)对燃气经营企业安全管理的检查内容

1. 燃气经营企业经营许可条件符合情况。包括:燃气经营企业硬件设施及周边环境是否符合法规及设计规范要求,燃气经营许可证批后核查、人员证照、人员在岗及变动情况等。

2. 依法组织开展燃气工程建设和经营活动情况。

3. 安全生产组织保障体系建设情况。包括:健全安全管理网络,按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,完善管理制度,明确岗位职责,层层落实安全生产责任制等。

4. 落实安全培训、宣传情况。主要包括:企业主要负责人安全生产管理人、抢险抢修人员培训考核合格并持证上岗;

向用户发放安全用气手册,宣传安全使用常识,指导用户安全使用燃气开展情况。

5. 新技术、新设备的推广使用情况,尤其是灶前燃气自闭阀门、灶具连接用不锈钢波纹软管和带有自动熄火保护装置燃气灶具等的推广情况。

6. 企业落实燃气设施设备的检查保护、检测检修、更新维护的情况。包括各类压力容器、阀门仪表等的检验检测等。

7. 燃气储存输配、调压计量、灌装以及经营场所的安全管理情况。包括:警示标识、通讯电力、安全监控、消防设备、防雷防静电等设施设备的配备管理等。

8. 企业开展安全隐患排查治理情况。包括:隐患排查治理机制、机构、计划,建立隐患排查治理台账,编写重大安全隐患治理方案等。

9. 落实燃气事故应急处置情况。包括:制定修订事故应急预案、建立专(兼)职应急队伍、应急物资、器材准备、事故应急演练和处置等。

10. 开展燃气用户安全服务情况。包括:建立用户档案、开展安全宣传、定期入户安检、报修电话畅通及抢修及时、按时与单位用户签订供应合同供气等。

11. 落实安全生产检查情况。包括：制定检查计划、检查记录完整、隐患处置及时等。

(二) 对燃气储存输配场站、管道等设施设备的检查内容

1. 依法依规履行建设程序、办理建设手续情况。
2. 依法对压力容器、阀门仪表等各类特种设备进行检测登记备案等情况。
3. 依法依规对各类人员培训并持证上岗情况。
4. 科学编制执行岗位操作规程情况。
5. 安全监控设施设备和措施配备落实情况。

四、工作要求

(一) 加强组织领导, 周密部署安排

各燃气企业, 要高度重视此次安全检查工作, 制定工作方案, 精心部署检查实施, 严格按照“全面覆盖不留死角”的要求, 对本燃气经营企业开展拉网式、无缝隙检查, 做到检查内容全覆盖。

(二) 严格执法, 强化整改

要按照《中华人民共和国安全生产法》《国务院城镇燃气管理条例》和《山西省安全生产条例》《山西省燃气管理

条例》和《山西省城乡燃气安全使用规定》等有关法律法规，严肃查处非法违法经营行为，做到有错必纠，违法必查。对发现的安全隐患，要立即整改到位；对一时难以整改消除的隐患，要严格按照安全隐患“五落实”的要求，制定整改方案，采取先易后难、分步实施的方式，逐项彻底消除隐患。

咨询、监督、投诉电话：0349-7070145

山阴县住房和城乡建设管理局

2021年11月8日